

Ordinul nr. 47/1203/509/2003 al M.E.C./M.T.L.T./M.A.I.

**CONPET S.A. Ploiești,**  
Str. Anul 1848, nr. 1-3, (Tel. 0244/410302 / fax 0244/575995)  
Departament Dezvoltare Mentenanță  
Inginer Șef Dezvoltare Investiții  
Serviciu Avize/ Acorduri

40175/08.11.2023

**S.C. ELEKTRA POWER S.R.L.**

**prin Gramanschi Andreea**

Str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, camera 3, Sector 2, București

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 39989/08.11.2023 privind emiterea avizului pentru:

**„REALIZARE PARC EOLIAN ȘI MONTARE BATERII DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE GENERAT DE PARCELELE NR. CADASTRAL 101107, 101106, 105026 ȘI 105031 – EXTRAVILAN CERNAVODĂ, JUD. CONSTANȚA**

Oraș Cernavodă, Extravilan, Parcela A 164/14, A231/1/6, A164/7, A231/2/2, nr. cadastral 101107, 101106, 105026 și 105031, jud. Constanța

Vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

Cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**A. Condiții tehnice**

1. Nu se va executa niciun fel de lucrare în zona conductelor de transport țitei decât sub directă supraveghere a reprezentantului sectorului Constanța - Bărăganu, desemnat de șef Sector, ing. Ferariu Dănuț, telefon: 0727722056, anunțat în mod obligatoriu cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor.
2. Săpătura în zona conductelor administrate de societatea noastră se va face manual, fără să afecteze actualul amplasament în profil longitudinal și transversal.
3. În cazul în care, pe perioada execuției lucrărilor, utilajele grele și autovehiculele vor intersecta conductele de transport țitei, obligatoriu se va face punerea în siguranță a acestora, prin amplasarea de dale crosabile ușor demontabile.
4. Se interzice amplasarea organizării de șantier la mai puțin de 10 m de conductele de transport țitei, conducte administrate de CONPET S.A., conform prevederilor Ord. nr. 196/2006 al ANRM.
5. Instalația de stocare a energiei electrice și posturile de transformare vor fi amplasate în afara zonei de siguranță a conductelor de transport țitei. Zona de siguranță este de 20 m de o parte și de alta a conductelor.
6. Centrala electrică eoliană se va amplasa în zona de siguranță a conductelor de transport țitei. Zona de siguranță este de 25 m de o parte și de alta a conductelor.
7. Nu se vor depozita materiale, pământ, etc. și nu vor staționa utilaje grele pe și în zona de siguranță a conductelor de transport țitei, conducte administrate de CONPET S.A. Zona de siguranță este de 10 m de o parte și de alta la conducta de transport țitei.

8. Accesul necondiționat, cu titlu gratuit, al personalului CONPET S.A. de supraveghere și a echipei de intervenție cu utilajele necesare pentru remedierea eventualelor avarii, înlocuirea de tronsoane de conductă atunci când condițiile tehnice o impun în zona de siguranță aferentă centralelor eoliene, administrate de dumneavoastră.
9. La finalul lucrării se va întocmi un proces verbal de bună execuție cu reprezentantul nostru desemnat de șef Sector, ing. Ferariu Dănuț.

**B. Condiții generale:**

- În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și a instalațiilor CONPET S.A. Ploiești ca urmare a executării lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv produs vehiculat pe bază de documente justificative prezentate de CONPET S.A. Ploiești.

- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.

- Menționăm că, traseul conductelor de transport țiței este trasat informativ pe Plan de Situație, FAZA D.T.A.C., scara 1/5000, plan elaborat de S.C. ELEKTRA INVEST S.R.L. și vizat de noi spre neschimbare.

- Premergător începerii lucrărilor la obiectivul dvs. de investiții, solicităm prezența reprezentantului nostru pentru determinarea exactă a poziției conductelor noastre și pentru supravegherea respectării condițiilor din prezentul aviz.

- În cazul nerespectării oricăroră din condițiile impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea, urmând a fi anunțată autoritatea emitentă a autorizației de construire, cu suportarea tuturor consecințelor și sancțiunilor prevazute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

Șef. Departament Dezvoltare Mentenanță,  
Ing. Dan BUZATU

Inginer Șef Dezvoltare Investiții  
Ing. Anca CÎRLAN

Șef Serv. Avize/ Acorduri  
Ing. Angela BRATU

Întocmit,  
Th. Andrei ROȘU

Traseu identificat de : Th. Roșu Andrei  
Contravaloarea aviz OP nr. 111/08.11.2023  
Sector Constanța - Bărăganu  
Avizul a fost emis în două exemplare original, câte unul pentru fiecare parte.